

Měření hluku 23.6.2015 22:00 - 24.6.2015 14:00
V tabulce % výkonu aktuální využití kapacity

	Mletí		Hydolyza		Fermentace		Destilace nástřik			Chladicí věže	Dekantace		Odparka		Sušárna		Kotelna	
Kapacita zařízení	30	t/h	108	t/h	100	t/h	200		m³/den		150	m³/h	48	m³/h	182	t/den	37,5	t/h
ČAS																		
	t/h	Využití	t/h	Využití	t/h	Využití			Využití	4 ventilátory 1. stupeň otáček	m³/h	Využití	m³/h	Využití	t/den	Využití	t/h	Využití
22:00	19,70	65,67%	69,7	64,54%	69,7	69,70%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	64	42,67%	41	85,42%	169,8	93,30%	27,9	74,40%
23:00	19,70	65,67%	66,1	61,20%	65,8	65,80%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	169,8	93,30%	25,8	68,80%
0:00	19,70	65,67%	61,7	57,13%	64,1	64,10%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	169,8	93,30%	26,9	71,73%
1:00	19,70	65,67%	63,7	58,98%	0	0,00%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	134,6	73,96%	25,9	69,07%
2:00	19,70	65,67%	63,4	58,70%	61,2	61,20%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	134,6	73,96%	26	69,33%
3:00	19,70	65,67%	61,2	56,67%	63,3	63,30%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	134,6	73,96%	25	66,67%
4:00	19,70	65,67%	65,6	60,74%	64	64,00%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	134,6	73,96%	26,4	70,40%
5:00	19,70	65,67%	68,1	63,06%	50,7	50,70%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	134,6	73,96%	26,9	71,73%
6:00	19,70	65,67%	62,7	58,06%	63,7	63,70%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	40	83,33%	134,6	73,96%	26,5	70,67%
7:00	19,70	65,67%	64,5	59,72%	66,4	66,40%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	64	42,67%	40	83,33%	134,6	73,96%	26,9	71,73%
8:00	19,70	65,67%	64,3	59,54%	62,7	62,70%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	64	42,67%	40	83,33%	134,6	73,96%	26,5	70,67%
9:00	19,70	65,67%	65,2	60,37%	66,2	66,20%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	64	42,67%	39	81,25%	134,6	73,96%	26,9	71,73%
10:00	19,70	65,67%	89,2	82,59%	74,2	74,20%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	64	42,67%	39	81,25%	134,6	73,96%	26,8	71,47%
11:00	19,70	65,67%	67,4	62,41%	0	0,00%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	39	81,25%	134,6	73,96%	25,2	67,20%
12:00	19,70	65,67%	63,5	58,80%	65,2	65,20%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	39	81,25%	134,6	73,96%	26,8	71,47%
13:00	19,70	65,67%	64,5	59,72%	65,8	65,80%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	39	81,25%	134,6	73,96%	25,9	69,07%
14:00	19,70	65,67%	65,6	60,74%	66,2	66,20%	62t/h	200m3/d	100,00%	4 ventilátory 1. stupeň otáček	62	41,33%	39	81,25%	134,6	73,96%	25,9	69,07%